令和7年度　南伊勢町水道事業　水質検査結果一覧表

採水場所：新桑棚橋地区　原水　　検体種類：原水　　配水系統：上水道施設(南島地区)

項目／単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R7.4.15	R7.5.13	R7.6.17	R7.7.15	R7.8.12	R7.9.16	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.16	R8.1.13	R8.2.17	R8.3.3	
天候	ー	晴	晴	晴	晴	晴／曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	
採水時間		10:00	09:35	09:35	08:05	10:20	09:35	07:50	09:15	10:55	09:45	09:30	10:35	
気温	℃	16.0	24.0	31.0	29.0	31.0	32.0	22.0	13.0	16.0	5.0	10.0	12.0	
水温	℃	14.0	15.0	17.0	19.5	24.0	21.5	20.0	18.0	18.0	12.0	14.0	15.0	
一般細菌	個/mL										0			≦100
大腸菌											不検出			検出サレナイコト
カドミウム及びその化合物	mg/L										<0.0003			≦0.003
水銀及びその化合物	mg/L										<0.00005			≦0.0005
セレン及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
鉛及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
六価クロム化合物	mg/L										<0.002			≦0.02
亜硝酸態窒素	mg/L										<0.004			≦0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L										<0.001			≦0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L										0.15			≦10
フッ素及びその化合物	mg/L										<0.08			≦0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
四塩化炭素	mg/L										<0.0002			≦0.002
1,4-ジオキサン	mg/L										<0.005			≦0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L										<0.001			≦0.04
ジクロロメタン	mg/L										<0.001			≦0.02
テトラクロロエチレン	mg/L										<0.0005			≦0.01
トリクロロエチレン	mg/L										<0.001			≦0.01
ベンゼン	mg/L										<0.001			≦0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L										0.05			≦0.2
鉄及びその化合物	mg/L										0.03			≦0.3
銅及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L										6.3			≦200
マンガン及びその化合物	mg/L										0.001			≦0.05
塩化物イオン	mg/L										6			≦200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L										21			≦300
蒸発残留物	mg/L										46			≦500
陰イオン界面活性剤	mg/L										<0.02			≦0.2
ジェオスミン	mg/L										<0.000001			≦0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L										<0.000001			≦0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L										<0.002			≦0.02
フェノール類	mg/L										<0.0005			≦0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L										<0.3			≦3
pH値											7.0			5.8～8.6
味											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
臭気											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
色度	度										2			≦5
濁度	度										0.7			≦2
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ー
大腸菌(最確数法)	ｰN/100mL	7.8	4.5	2.0	79	2.0	2.0	0	0	0	0	0	31	ー
クリプトスポリジウム	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ジアルジア	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L		<0.000005											≦0.00005

令和7年度　南伊勢町水道事業　水質検査結果一覧表

採水場所：古和浦地区　原水　　検体種類：原水　　配水系統：簡易水道施設(南島地区)

項目／単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R7.4.15	R7.5.13	R7.6.17	R7.7.15	R7.8.12	R7.9.16	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.16	R8.1.13	R8.2.17	R8.3.3	
天候	ー	晴	晴	晴	晴	晴／曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	
採水時間		10:15	09:55	09:45	08:25	10:40	09:55	08:10	09:40	10:25	10:10	09:45	10:15	
気温	℃	15.0	24.0	31.0	29.0	31.0	30.0	23.0	13.0	11.0	5.0	9.0	12.0	
水温	℃	16.0	15.5	16.0	17.0	20.0	20.5	22.0	20.0	20.0	17.0	18.0	17.0	
一般細菌	個/mL										0			≦100
大腸菌											不検出			検出サレナイコト
カドミウム及びその化合物	mg/L										<0.0003			≦0.003
水銀及びその化合物	mg/L										<0.00005			≦0.0005
セレン及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
鉛及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
六価クロム化合物	mg/L										<0.002			≦0.02
亜硝酸態窒素	mg/L										<0.004			≦0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L										<0.001			≦0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L										0.24			≦10
フッ素及びその化合物	mg/L										<0.08			≦0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
四塩化炭素	mg/L										<0.0002			≦0.002
1,4-ジオキサン	mg/L										<0.005			≦0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L										<0.001			≦0.04
ジクロロメタン	mg/L										<0.001			≦0.02
テトラクロロエチレン	mg/L										<0.0005			≦0.01
トリクロロエチレン	mg/L										<0.001			≦0.01
ベンゼン	mg/L										<0.001			≦0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L										0.02			≦0.2
鉄及びその化合物	mg/L										<0.01			≦0.3
銅及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L										5.2			≦200
マンガン及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.05
塩化物イオン	mg/L										5			≦200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L										15			≦300
蒸発残留物	mg/L										35			≦500
陰イオン界面活性剤	mg/L										<0.02			≦0.2
ジェオスミン	mg/L										<0.000001			≦0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L										<0.000001			≦0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L										<0.002			≦0.02
フェノール類	mg/L										<0.0005			≦0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L										<0.3			≦3
pH値											6.9			5.8～8.6
味											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
臭気											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
色度	度										<1			≦5
濁度	度										<0.1			≦2
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
大腸菌(最確数法)	MPN/100mL	0	0	2.0	4.5	0	2.0	2.0	0	0	0	0	2.0	－
クリプトスポリジウム	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ジアルジア	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L		<0.000005											≦0.00005

令和7年度　南伊勢町水道事業　水質検査結果一覧表

採水場所：小方方座地区　原水　　検体種類：原水　　配水系統：簡易水道施設(南島地区)

項目／単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R7.4.15	R7.5.13	R7.6.17	R7.7.15	R7.8.12	R7.9.16	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.16	R8.1.13	R8.2.17	R8.3.3	
天候	ー	晴	晴	晴	晴	晴／曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	
採水時間		10:35	10:25	10:00	08:45	11:00	10:15	09:30	10:00	10:10	10:30	09:55	09:55	
気温	℃	15.0	24.0	31.0	31.0	31.0	30.0	25.0	13.0	11.0	6.0	9.0	12.0	
水温	℃	18.0	17.5	18.0	19.5	18.0	20.0	20.0	20.0	20.0	17.0	18.0	18.0	
一般細菌	個/mL										0			≦100
大腸菌											不検出			検出サレナイコト
カドミウム及びその化合物	mg/L										<0.0003			≦0.003
水銀及びその化合物	mg/L										<0.00005			≦0.0005
セレン及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
鉛及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
六価クロム化合物	mg/L										<0.002			≦0.02
亜硝酸態窒素	mg/L										<0.004			≦0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L										<0.001			≦0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L										0.26			≦10
フッ素及びその化合物	mg/L										<0.08			≦0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L										0.01			≦1.0
四塩化炭素	mg/L										<0.0002			≦0.002
1,4-ジオキサン	mg/L										<0.005			≦0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L										<0.001			≦0.04
ジクロロメタン	mg/L										<0.001			≦0.02
テトラクロロエチレン	mg/L										<0.0005			≦0.01
トリクロロエチレン	mg/L										<0.001			≦0.01
ベンゼン	mg/L										<0.001			≦0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L										<0.02			≦0.2
鉄及びその化合物	mg/L										<0.01			≦0.3
銅及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L										6.4			≦200
マンガン及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.05
塩化物イオン	mg/L										7			≦200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L										23			≦300
蒸発残留物	mg/L										42			≦500
陰イオン界面活性剤	mg/L										<0.02			≦0.2
ジェオスミン	mg/L										<0.000001			≦0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L										<0.000001			≦0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L										<0.002			≦0.02
フェノール類	mg/L										<0.0005			≦0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量）	mg/L										<0.3			≦3
pH値											6.7			5.8～8.6
味											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
臭気											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
色度	度										<1			≦5
濁度	度										<0.1			≦2
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
大腸菌(最確数法)	MPN/100mL	2.0	0	0	79	0	4.5	2.0	0	0	0	0	0	－
クリプトスポリジウム	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ジアルジア	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L		<0.000005											≦0.00005

令和7年度　南伊勢町水道事業　水質検査結果一覧表

採水場所：吉津地区　原水　　検体種類：原水　　配水系統：簡易水道施設(南島地区)

項目／単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R7.4.15	R7.5.13	R7.6.17	R7.7.15	R7.8.12	R7.9.16	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.16	R8.1.13	R8.2.17	R8.3.3	
天候	ー	晴	晴	晴	晴	晴／曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	
採水時間		10:50	10:45	10:10	09:10	11:15	10:35	09:50	10:20	09:40	10:50	10:05	09:35	
気温	℃	15.0	24.0	31.0	29.0	31.0	30.0	25.0	14.0	12.0	6.0	9.0	12.0	
水温	℃	19.0	19.5	17.0	16.0	17.0	17.5	19.0	18.0	20.0	18.0	18.0	19.0	
一般細菌	個/mL										0			≦100
大腸菌											不検出			検出サレナイコト
カドミウム及びその化合物	mg/L										<0.0003			≦0.003
水銀及びその化合物	mg/L										<0.00005			≦0.0005
セレン及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
鉛及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
六価クロム化合物	mg/L										<0.002			≦0.02
亜硝酸態窒素	mg/L										<0.004			≦0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L										<0.001			≦0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L										0.22			≦10
フッ素及びその化合物	mg/L										<0.08			≦0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L										0.01			≦1.0
四塩化炭素	mg/L										<0.0002			≦0.002
1,4-ジオキサン	mg/L										<0.005			≦0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L										<0.001			≦0.04
ジクロロメタン	mg/L										<0.001			≦0.02
テトラクロロエチレン	mg/L										<0.0005			≦0.01
トリクロロエチレン	mg/L										<0.001			≦0.01
ベンゼン	mg/L										<0.001			≦0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L										<0.02			≦0.2
鉄及びその化合物	mg/L										<0.01			≦0.3
銅及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L										5.1			≦200
マンガン及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.05
塩化物イオン	mg/L										5			≦200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L										38			≦300
蒸発残留物	mg/L										60			≦500
陰イオン界面活性剤	mg/L										<0.02			≦0.2
ジェオスミン	mg/L										<0.000001			≦0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L										<0.000001			≦0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L										<0.002			≦0.02
フェノール類	mg/L										<0.0005			≦0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L										<0.3			≦3
pH値											6.7			5.8～8.6
味											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
臭気											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
色度	度										<1			≦5
濁度	度										<0.1			≦2
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
大腸菌(最確数法)	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
クリプトスポリジウム	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ジアルジア	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L		<0.000005											≦0.00005

令和7年度　南伊勢町水道事業　水質検査結果一覧表

採水場所：河内地区　原水　　検体種類：原水　　配水系統：簡易水道施設(南島地区)

項目／単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R7.4.15	R7.5.13	R7.6.17	R7.7.15	R7.8.12	R7.9.16	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.16	R8.1.13	R8.2.17	R8.3.3	
天候	ー	晴	晴	晴	晴	晴／曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	
採水時間		11:00	11:05	10:30	11:45	11:30	11:00	11:10	10:40	11:35	11:10	10:35	10:55	
気温	℃	16.0	24.0	31.0	30.0	31.0	30.0	26.0	14.0	14.0	6.0	11.0	12.0	
水温	℃	16.0	18.0	18.0	20.0	19.0	19.5	21.0	18.0	19.5	18.0	18.0	16.0	
一般細菌	個/mL										1			≦100
大腸菌											不検出			検出サレナイコト
カドミウム及びその化合物	mg/L										<0.0003			≦0.003
水銀及びその化合物	mg/L										<0.00005			≦0.0005
セレン及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
鉛及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
六価クロム化合物	mg/L										<0.002			≦0.02
亜硝酸態窒素	mg/L										<0.004			≦0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L										<0.001			≦0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L										0.42			≦10
フッ素及びその化合物	mg/L										<0.08			≦0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L										0.01			≦1.0
四塩化炭素	mg/L										<0.0002			≦0.002
1,4-ジオキサン	mg/L										<0.005			≦0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L										<0.001			≦0.04
ジクロロメタン	mg/L										<0.001			≦0.02
テトラクロロエチレン	mg/L										<0.0005			≦0.01
トリクロロエチレン	mg/L										<0.001			≦0.01
ベンゼン	mg/L										<0.001			≦0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L										<0.02			≦0.2
鉄及びその化合物	mg/L										<0.01			≦0.3
銅及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L										4.7			≦200
マンガン及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.05
塩化物イオン	mg/L										5			≦200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L										25			≦300
蒸発残留物	mg/L										42			≦500
陰イオン界面活性剤	mg/L										<0.02			≦0.2
ジェオスミン	mg/L										<0.000001			≦0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L										<0.000001			≦0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L										<0.002			≦0.02
フェノール類	mg/L										<0.0005			≦0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L										<0.3			≦3
pH値											7.1			5.8～8.6
味											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
臭気											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
色度	度										<1			≦5
濁度	度										<0.1			≦2
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
大腸菌(最確数法)	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
クリプトスポリジウム	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ジアルジア	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L		<0.000005											≦0.00005

令和7年度　南伊勢町水道事業　水質検査結果一覧表

採水場所：東奈賛地区　原水　　検体種類：原水　　配水系統：簡易水道施設(南島地区)

項目／単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R7.4.15	R7.5.13	R7.6.17	R7.7.15	R7.8.12	R7.9.16	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.16	R8.1.13	R8.2.17	R8.3.3	
天候	ー	晴	晴	晴	晴	晴／曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	
採水時間		09:45	09:00	09:00	11:20	08:45	08:55	10:20	08:35	09:00	09:15	08:50	08:05	
気温	℃	16.0	24.0	29.0	30.0	30.0	28.0	26.0	13.0	14.0	4.0	8.0	16.0	
水温	℃	16.0	16.0	17.0	18.0	20.0	21.0	22.0	19.0	19.5	16.0	18.0	16.5	
一般細菌	個/mL										1			≦100
大腸菌											不検出			検出サレナイコト
カドミウム及びその化合物	mg/L										<0.0003			≦0.003
水銀及びその化合物	mg/L										<0.00005			≦0.0005
セレン及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
鉛及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
六価クロム化合物	mg/L										<0.002			≦0.02
亜硝酸態窒素	mg/L										<0.004			≦0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L										<0.001			≦0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L										0.24			≦10
フッ素及びその化合物	mg/L										<0.08			≦0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L										0.01			≦1.0
四塩化炭素	mg/L										<0.0002			≦0.002
1,4-ジオキサン	mg/L										<0.005			≦0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L										<0.001			≦0.04
ジクロロメタン	mg/L										<0.001			≦0.02
テトラクロロエチレン	mg/L										<0.0005			≦0.01
トリクロロエチレン	mg/L										<0.001			≦0.01
ベンゼン	mg/L										<0.001			≦0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L										<0.02			≦0.2
鉄及びその化合物	mg/L										0.03			≦0.3
銅及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L										5.6			≦200
マンガン及びその化合物	mg/L										0.001			≦0.05
塩化物イオン	mg/L										6			≦200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L										23			≦300
蒸発残留物	mg/L										43			≦500
陰イオン界面活性剤	mg/L										<0.02			≦0.2
ジェオスミン	mg/L										<0.000001			≦0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L										<0.000001			≦0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L										<0.002			≦0.02
フェノール類	mg/L										<0.0005			≦0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L										<0.3			≦3
pH値											7.2			5.8～8.6
味											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
臭気											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
色度	度										<1			≦5
濁度	度										<0.1			≦2
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
大腸菌(最確数法)	MPN/100mL	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
クリプトスポリジウム	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ジアルジア	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L		<0.000005											≦0.00005

令和7年度　南伊勢町水道事業　水質検査結果一覧表

採水場所：中島地区　原水　　検体種類：原水　　配水系統：簡易水道施設(南島地区)

項目／単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R7.4.15	R7.5.13	R7.6.17	R7.7.15	R7.8.12	R7.9.16	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.16	R8.1.13	R8.2.17	R8.3.3	
天候	ー	晴	晴	晴	晴	晴／曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	
採水時間		08:55	08:25	08:30	11:05	08:20	08:30	11:00	08:10	08:40	08:25	08:25	08:35	
気温	℃	14.0	23.0	29.0	30.0	29.0	33.0	26.0	13.0	9.5	3.0	7.0	13.0	
水温	℃	17.0	15.0	17.0	18.0	21.0	21.0	22.0	21.0	20.0	17.0	17.0	18.0	
一般細菌	個/mL										0			≦100
大腸菌											不検出			検出サレナイコト
カドミウム及びその化合物	mg/L										<0.0003			≦0.003
水銀及びその化合物	mg/L										<0.00005			≦0.0005
セレン及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
鉛及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
六価クロム化合物	mg/L										<0.002			≦0.02
亜硝酸態窒素	mg/L										<0.004			≦0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L										<0.001			≦0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L										0.21			≦10
フッ素及びその化合物	mg/L										<0.08			≦0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
四塩化炭素	mg/L										<0.0002			≦0.002
1,4-ジオキサン	mg/L										<0.005			≦0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L										<0.001			≦0.04
ジクロロメタン	mg/L										<0.001			≦0.02
テトラクロロエチレン	mg/L										<0.0005			≦0.01
トリクロロエチレン	mg/L										<0.001			≦0.01
ベンゼン	mg/L										<0.001			≦0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L										<0.02			≦0.2
鉄及びその化合物	mg/L										<0.01			≦0.3
銅及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L										5.5			≦200
マンガン及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.05
塩化物イオン	mg/L										6			≦200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L										14			≦300
蒸発残留物	mg/L										32			≦500
陰イオン界面活性剤	mg/L										<0.02			≦0.2
ジェオスミン	mg/L										<0.000001			≦0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L										<0.000001			≦0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L										<0.002			≦0.02
フェノール類	mg/L										<0.0005			≦0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L										<0.3			≦3
pH値											6.7			5.8～8.6
味											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
臭気											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
色度	度										<1			≦5
濁度	度										<0.1			≦2
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
大腸菌(最確数法)	MPN/100mL	0	0	0	0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	－
クリプトスポリジウム	個/10L													
ジアルジア	個/10L													
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L		<0.000005											≦0.00005

令和7年度　南伊勢町水道事業　水質検査結果一覧表

採水場所：大江道行地区　原水　　検体種類：原水　　配水系統：簡易水道施設(南島地区)

項目／単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R7.4.15	R7.5.13	R7.6.17	R7.7.15	R7.8.12	R7.9.16	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.16	R8.1.13	R8.2.17	R8.3.3	
天候	ー	晴	晴	晴	晴	晴／曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	
採水時間		08:10	08:00	08:10	10:40	08:00	08:05	10:40	07:50	08:15	08:00	08:00	09:00	
気温	℃	15.0	22.0	29.0	30.0	29.0	33.0	26.0	13.0	9.5	3.0	7.0	13.0	
水温	℃	17.0	16.5	17.0	17.0	20.0	21.0	21.0	20.0	20.0	17.0	17.0	17.0	
一般細菌	個/mL										2			≦100
大腸菌											不検出			検出サレナイコト
カドミウム及びその化合物	mg/L										<0.0003			≦0.003
水銀及びその化合物	mg/L										<0.00005			≦0.0005
セレン及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
鉛及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
六価クロム化合物	mg/L										<0.002			≦0.02
亜硝酸態窒素	mg/L										<0.004			≦0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L										<0.001			≦0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L										0.30			≦10
フッ素及びその化合物	mg/L										<0.08			≦0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
四塩化炭素	mg/L										<0.0002			≦0.002
1,4-ジオキサン	mg/L										<0.005			≦0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L										<0.001			≦0.04
ジクロロメタン	mg/L										<0.001			≦0.02
テトラクロロエチレン	mg/L										<0.0005			≦0.01
トリクロロエチレン	mg/L										<0.001			≦0.01
ベンゼン	mg/L										<0.001			≦0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L										<0.02			≦0.2
鉄及びその化合物	mg/L										<0.01			≦0.3
銅及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L										6.2			≦200
マンガン及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.05
塩化物イオン	mg/L										7			≦200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L										22			≦300
蒸発残留物	mg/L										39			≦500
陰イオン界面活性剤	mg/L										<0.02			≦0.2
ジェオスミン	mg/L										<0.000001			≦0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L										<0.000001			≦0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L										<0.002			≦0.02
フェノール類	mg/L										<0.0005			≦0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L										<0.3			≦3
pH値											7.1			5.8～8.6
味											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
臭気											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
色度	度										<1			≦5
濁度	度										<0.1			≦2
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
大腸菌(最確数法)	MPN/100mL	7.8	2.0	2.0	33	2.0	2.0	0	0	2.0	0	0	0	－
クリプトスポリジウム	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ジアルジア	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L		<0.000005											≦0.00005

令和7年度　南伊勢町水道事業　水質検査結果一覧表

採水場所：五ヶ所浦第1浄水場　原水　　検体種類：原水　　配水系統：上水道施設(南勢地区)

項目／単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R7.4.15	R7.5.13	R7.6.17	R7.7.15	R7.8.12	R7.9.16	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.16	R8.1.13	R8.2.17	R8.3.3	
天候	ー	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	
採水時間		10:00	09:55	09:50	09:30	09:44	10:20	10:00	09:50	10:47	10:25	09:28	08:47	
気温	℃	15.0	23.0	32.0	30.0	29.0	31.0	28.0	14.0	10.0	8.0	7.0	12.0	
水温	℃	13.0	16.0	19.0	24.0	28.0	26.0	22.0	13.0	12.0	9.0	9.0	11.0	
一般細菌	個/mL										1			≦100
大腸菌											不検出			検出サレナイコト
カドミウム及びその化合物	mg/L										<0.0003			≦0.003
水銀及びその化合物	mg/L										<0.00005			≦0.0005
セレン及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
鉛及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
六価クロム化合物	mg/L										<0.002			≦0.02
亜硝酸態窒素	mg/L										<0.004			≦0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L										<0.001			≦0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L										0.37			≦10
フッ素及びその化合物	mg/L										<0.08			≦0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L										0.01			≦1.0
四塩化炭素	mg/L										<0.0002			≦0.002
1,4-ジオキサン	mg/L										<0.005			≦0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L										<0.001			≦0.04
ジクロロメタン	mg/L										<0.001			≦0.02
テトラクロロエチレン	mg/L										<0.0005			≦0.01
トリクロロエチレン	mg/L										<0.001			≦0.01
ベンゼン	mg/L										<0.001			≦0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L										<0.02			≦0.2
鉄及びその化合物	mg/L										<0.01			≦0.3
銅及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L										5.7			≦200
マンガン及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.05
塩化物イオン	mg/L										7			≦200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L										28			≦300
蒸発残留物	mg/L										49			≦500
陰イオン界面活性剤	mg/L										<0.02			≦0.2
ジェオスミン	mg/L										<0.000001			≦0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L										<0.000001			≦0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L										<0.002			≦0.02
フェノール類	mg/L										<0.0005			≦0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L										<0.3			≦3
pH値											7.0			5.8～8.6
味											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
臭気											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
色度	度										<1			≦5
濁度	度										<0.1			≦2
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
大腸菌(最確数法)	MPN/100mL	0	0	0	2.0	0	0	0	2.0	0	0	0	0	-
クリプトスポリジウム	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ジアルジア	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L		<0.000005											≦0.00005

令和7年度　南伊勢町水道事業　水質検査結果一覧表

採水場所：五ヶ所浦第2浄水場　原水　　検体種類：原水　　配水系統：上水道施設(南勢地区)

項目／単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R7.4.15	R7.5.13	R7.6.17	R7.7.15	R7.8.12	R7.9.16	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.16	R8.1.13	R8.2.17	R8.3.3	
天候	ー	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	
採水時間		09:43	09:48	09:40	09:48	09:55	10:10	10:25	10:05	10:55	10:00	09:30	08:58	
気温	℃	16.0	23.0	33.0	29.0	30.0	33.0	29.0	11.0	9.0	3.0	7.0	11.0	
水温	℃	13.0	15.0	19.0	18.0	26.0	26.0	23.0	14.0	12.0	8.0	8.0	9.0	
一般細菌	個/mL										0			≦100
大腸菌											不検出			検出サレナイコト
カドミウム及びその化合物	mg/L										<0.0003			≦0.003
水銀及びその化合物	mg/L										<0.00005			≦0.0005
セレン及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
鉛及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
六価クロム化合物	mg/L										<0.002			≦0.02
亜硝酸態窒素	mg/L										<0.004			≦0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L										<0.001			≦0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L										0.37			≦10
フッ素及びその化合物	mg/L										<0.08			≦0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L										0.02			≦1.0
四塩化炭素	mg/L										<0.0002			≦0.002
1,4-ジオキサン	mg/L										<0.005			≦0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L										<0.001			≦0.04
ジクロロメタン	mg/L										<0.001			≦0.02
テトラクロロエチレン	mg/L										<0.0005			≦0.01
トリクロロエチレン	mg/L										<0.001			≦0.01
ベンゼン	mg/L										<0.001			≦0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L										<0.02			≦0.2
鉄及びその化合物	mg/L										<0.01			≦0.3
銅及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L										5.8			≦200
マンガン及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.05
塩化物イオン	mg/L										7			≦200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L										28			≦300
蒸発残留物	mg/L										54			≦500
陰イオン界面活性剤	mg/L										<0.02			≦0.2
ジェオスミン	mg/L										<0.000001			≦0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L										<0.000001			≦0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L										<0.002			≦0.02
フェノール類	mg/L										<0.0005			≦0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L										<0.3			≦3
pH値											7.0			5.8～8.6
味											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
臭気											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
色度	度										<1			≦5
濁度	度										<0.1			≦2
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
大腸菌(最確数法)	MPN/100mL	2.0	0	0	33	2.0	4.5	0	0	0	0	0	2.0	-
クリプトスポリジウム	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ジアルジア	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L		<0.000005											≦0.00005

令和7年度　南伊勢町水道事業　水質検査結果一覧表

採水場所：神津佐浄水場　原水　　検体種類：原水　　配水系統：上水道施設(南勢地区)

項目／単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R7.4.15	R7.5.13	R7.6.17	R7.7.15	R7.8.12	R7.9.16	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.16	R8.1.13	R8.2.17	R8.3.3	
天候	ー	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	
採水時間		09:31	09:25	09:25	09:20	09:25	10:00	09:25	09:30	09:50	09:40	09:09	09:05	
気温	℃	15.0	21.0	32.0	29.0	30.0	30.0	25.0	14.0	8.0	3.0	5.0	12.0	
水温	℃	13.0	15.0	18.0	23.0	24.0	26.0	22.0	13.0	18.0	12.0	13.0	13.0	
一般細菌	個/mL										0			≦100
大腸菌											不検出			検出サレナイコト
カドミウム及びその化合物	mg/L										<0.0003			≦0.003
水銀及びその化合物	mg/L										<0.00005			≦0.0005
セレン及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
鉛及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
六価クロム化合物	mg/L										<0.002			≦0.02
亜硝酸態窒素	mg/L										<0.004			≦0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L										<0.001			≦0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L										0.52			≦10
フッ素及びその化合物	mg/L										0.10			≦0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L										0.02			≦1.0
四塩化炭素	mg/L										<0.0002			≦0.002
1,4-ジオキサン	mg/L										<0.005			≦0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L										<0.001			≦0.04
ジクロロメタン	mg/L										<0.001			≦0.02
テトラクロロエチレン	mg/L										<0.0005			≦0.01
トリクロロエチレン	mg/L										<0.001			≦0.01
ベンゼン	mg/L										<0.001			≦0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L										<0.02			≦0.2
鉄及びその化合物	mg/L										<0.01			≦0.3
銅及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L										6.6			≦200
マンガン及びその化合物	mg/L										0.005			≦0.05
塩化物イオン	mg/L										8			≦200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L										37			≦300
蒸発残留物	mg/L										80			≦500
陰イオン界面活性剤	mg/L										<0.02			≦0.2
ジェオスミン	mg/L										<0.000001			≦0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L										<0.000001			≦0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L										<0.002			≦0.02
フェノール類	mg/L										<0.0005			≦0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L										<0.3			≦3
pH値											7.0			5.8～8.6
味											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
臭気											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
色度	度										<1			≦5
濁度	度										<0.1			≦2
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
大腸菌(最確数法)	MPN/100mL	0	0	0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
クリプトスポリジウム	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ジアルジア	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L		<0.000005											≦0.00005

令和7年度　南伊勢町水道事業　水質検査結果一覧表

採水場所：穂原浄水場　原水　　検体種類：原水　　配水系統：上水道施設(南勢地区)

項目／単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R7.4.15	R7.5.13	R7.6.17	R7.7.15	R7.8.12	R7.9.16	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.16	R8.1.13	R8.2.17	R8.3.3	
天候	―	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	
採水時間		09:09	09:10	09:06	09:05	09:10	09:12	09:05	09:10	09:25	09:00	08:45	08:25	
気温	℃	13.0	21.0	30.0	30.0	28.0	29.0	24.0	13.0	6.0	5.0	5.0	17.0	
水温	℃	13.0	15.0	19.0	23.0	25.0	27.0	22.0	14.0	12.0	7.0	7.0	11.0	
一般細菌	個/mL										1			≦100
大腸菌											不検出			検出サレナイコト
カドミウム及びその化合物	mg/L										<0.0003			≦0.003
水銀及びその化合物	mg/L										<0.00005			≦0.0005
セレン及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
鉛及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
六価クロム化合物	mg/L										<0.002			≦0.02
亜硝酸態窒素	mg/L										<0.004			≦0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L										<0.001			≦0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L										0.33			≦10
フッ素及びその化合物	mg/L										<0.08			≦0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L										0.01			≦1.0
四塩化炭素	mg/L										<0.0002			≦0.002
1,4-ジオキサン	mg/L										<0.005			≦0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L										<0.001			≦0.04
ジクロロメタン	mg/L										<0.001			≦0.02
テトラクロロエチレン	mg/L										<0.0005			≦0.01
トリクロロエチレン	mg/L										<0.001			≦0.01
ベンゼン	mg/L										<0.001			≦0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L										<0.02			≦0.2
鉄及びその化合物	mg/L										<0.01			≦0.3
銅及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L										4.5			≦200
マンガン及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.05
塩化物イオン	mg/L										5			≦200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L										22			≦300
蒸発残留物	mg/L										56			≦500
陰イオン界面活性剤	mg/L										<0.02			≦0.2
ジェオスミン	mg/L										<0.000001			≦0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L										<0.000001			≦0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L										<0.002			≦0.02
フェノール類	mg/L										<0.0005			≦0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L										<0.3			≦3
pH値											6.8			5.8～8.6
味											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
臭気											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
色度	度										<1			≦5
濁度	度										<0.1			≦2
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
大腸菌(最確数法)	MPN/100mL	11	0	0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
クリプトスポリジウム	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ジアルジア	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L		<0.000005											≦0.00005

令和7年度　南伊勢町水道事業　水質検査結果一覧表

採水場所：相賀浄水場　原水　　検体種類：原水　　配水系統：上水道施設(南勢地区)

項目／単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R7.4.15	R7.5.13	R7.6.17	R7.7.15	R7.8.12	R7.9.16	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.16	R8.1.13	R8.2.17	R8.3.3	
天候	ー	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	
採水時間		08:50	08:51	08:53	08:45	08:55	08:50	08:50	08:45	09:10	08:40	08:35	08:10	
気温	℃	14.0	24.0	30.0	31.0	30.0	30.0	26.0	13.0	6.0	5.0	4.0	11.0	
水温	℃	17.0	19.0	19.0	19.0	20.0	20.0	20.0	15.0	16.0	15.0	15.0	16.0	
一般細菌	個/mL										0			≦100
大腸菌											不検出			検出サレナイコト
カドミウム及びその化合物	mg/L										<0.0003			≦0.003
水銀及びその化合物	mg/L										<0.00005			≦0.0005
セレン及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
鉛及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L										<0.001			≦0.01
六価クロム化合物	mg/L										<0.002			≦0.02
亜硝酸態窒素	mg/L										<0.004			≦0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L										<0.001			≦0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L										0.24			≦10
フッ素及びその化合物	mg/L										<0.08			≦0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L										0.01			≦1.0
四塩化炭素	mg/L										<0.0002			≦0.002
1,4-ジオキサン	mg/L										<0.005			≦0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L										<0.001			≦0.04
ジクロロメタン	mg/L										<0.001			≦0.02
テトラクロロエチレン	mg/L										<0.0005			≦0.01
トリクロロエチレン	mg/L										<0.001			≦0.01
ベンゼン	mg/L										<0.001			≦0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L										0.03			≦0.2
鉄及びその化合物	mg/L										0.02			≦0.3
銅及びその化合物	mg/L										<0.01			≦1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L										7.7			≦200
マンガン及びその化合物	mg/L										0.002			≦0.05
塩化物イオン	mg/L										8			≦200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L										18			≦300
蒸発残留物	mg/L										68			≦500
陰イオン界面活性剤	mg/L										<0.02			≦0.2
ジェオスミン	mg/L										<0.000001			≦0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L										<0.000001			≦0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L										<0.002			≦0.02
フェノール類	mg/L										<0.0005			≦0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L										<0.3			≦3
pH値											6.7			5.8～8.6
味											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
臭気											異常を認めず			異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
色度	度										<1			≦5
濁度	度										<0.1			≦2
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
大腸菌(最確数法)	MPN/100mL	33	0	6.8	350	2.0	0	0	0	11	0	0	33	-
クリプトスポリジウム	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ジアルジア	個/10L	不検出			不検出			不検出			不検出			
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L		<0.000005											≦0.00005