

令和 7 年度	() 第 号	工 事 設 計 書		実 施 設 計	南 伊 勢 町				
工 事 名	総合グラント`照明等改修工事								
施 工 場 所	度会郡南伊勢町 伊勢路 地内			調査	令和	年	月	日	
				技師		係			
工 種	電気改修工事								
工 事 金 額	工 事 価 格 消費税相当額								
								令 和 7 年 4 月 10 日	
工 期	契約の日 ~			90 日間		設計		検算	
工 事 の 仕 様 ・ 概 要				起 工 の 理 由 ・ 備 考					
仕 様 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事共通仕様書に準ずる 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築改修工事等共通仕様書に準ずる 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築物解体工事共通仕様書に準ずる 三重県公共工事共通仕様書に準ずる 概 要 高圧受電設備(キュービクル)の改修 ナイター照明配電盤の取替え 6ヶ所									

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
令和7年度 総合グラント照明等改修工事						
直接工事費		1.00	式			内訳書による
共通仮設費		1.00	式			
純工事費		1.00	式			
現場管理費		1.00	式			
工事原価		1.00	式			
一般管理費		1.00	式			
工事価格		1.00	式			千円止
消費税相当額		1.00	式			10%
請負工事費						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A 直接工事費						
1 高圧受電設備改修		1.00	式			
2 照明用配電盤取替え	グラントナイター照明	1.00	式			
直接工事費一計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-1 高圧受電設備改修						
トッランナー油入変圧器	60Hz 6kV単相 10kVA	1.00	台			
トッランナー油入変圧器	60Hz 6kV三相 150kVA	1.00	台			
油入式高圧進相コンデンサー	60Hz 6kV三相 50kVar	1.00	台			
アレスター音羽	GLI-6G	3.00	個			
キューピクル加工費		1.00	式			
揚重機費		1.00	式			
耐圧試験費		1.00	式			
電源操作手数料		1.00	式			
消耗品雑材費		1.00	式			
電工費		1.00	式			
A-1－計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-2 照明用配電盤取替え						
屋外用キャビネット	800×600×160	6.00	面			
ケイフレックス		8.00	m			
ケイフレックス		5.00	m			
ボックスコネクタ		12.00	個			
ボックスコネクタ		8.00	個			
配電盤加工費		1.00	式			
高所作業車損料		1.00	式			
消耗品雑材費		1.00	式			
電工費		1.00	式			
A-2ー計						

現況写真(高圧受電設備)



現況写真(ナイター照明灯) 6基

