

試料名	基準値	ダイオキシン類毒性当量						
		平成29年度	平成30年度	令和元年度(平成31年度)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
処理水浸出水処理施設放流口	10pg-TEQ/L	0.69pg-TEQ/L	0.13pg-TEQ/L	0.0091pg-TEQ/L	0.013pg-TEQ/L	0.25pg-TEQ/L	1.7pg-TEQ/L	
周辺地下水上流(場内No.1)	1 pg-TEQ/L	0.22pg-TEQ/L	0.087pg-TEQ/L	0.20pg-TEQ/L	0.075pg-TEQ/L	0.12pg-TEQ/L	0.21pg-TEQ/L	
周辺地下水下流(場内No.2)	1 pg-TEQ/L	0.11pg-TEQ/L	0.099pg-TEQ/L	0.077pg-TEQ/L	0.24pg-TEQ/L	0.65pg-TEQ/L	0.15pg-TEQ/L	